



**МІНІСТЭРСТВА
АРХІТЭКТУРЫ І БУДАЎНІЦТВА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск,
Тэл. 327 19 34, 327 26 42, факс (017) 200 74 24
E-mail: mas@mas.by
http://www.mas.by

**МИНИСТЕРСТВО
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск,
Тел. 327 19 34, 327 26 42, факс (017) 200 74 24
E-mail: mas@mas.by
http://www.mas.by

06.10.2017 № 01-1-15/Б-1404
На № _____ ад _____

ул. Неманская, д. 40, кв.
220063, г. Минск

О рассмотрении обращения

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь рассмотрело Ваше обращение от 21.09.2017 № 01-1-15/Б-1404 и в пределах своей компетенции сообщает.

Согласно пункту 5.4.1 и таблице 5.1 ТКП 45-3.03-227-2010 «Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования» наименьшая ширина пешеходной части тротуара в многоэтажной застройке для проездов П1 и П2 должна составлять не менее 1,5 м.

Согласно требованиям подраздела 5.4 ТКП 45-3.03-227-2010 в пределах тротуаров и пешеходных дорожек предусматривается размещение опор контактных проводов, матч освещения, деревьев и т.п. Кроме того, согласно требованиям пункта 5.4.5 ТКП 45-3.03-227-2010 при размещении в пределах тротуаров и пешеходных дорожек матч освещения, опор контактных проводов и т.п. ширина тротуара, указанная в таблице 5.1, должна быть увеличена на 0,5-1,2 м в зависимости от конструкции фундамента опор.

Устройство лестницы на пешеходной части, приведенной в Вашем обращении и представленной на фотографиях, ТКП 45-3.03-227-2010 не предусмотрено.

Учитывая вышеизложенное, Минстройархитектуры направлено письмо в адрес Минского горисполкома о принятии мер по приведению пешеходной части в соответствие с ТКП 45-3.03-227-2010. О принятых мерах Вы будет информированы дополнительно Минским горисполкомом.

Одновременно информируем, что по вопросам соблюдения законодательства, в том числе технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, на соответствующей территории следует обращаться по компетенции в местный исполнительный и распорядительный орган.

Ответ Минстройархитектуры на обращение может быть обжалован в порядке, установленном статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Заместитель Министра

02-1 Рулинская 2003904
Полещук 334 88 27

Д.И.Семенкевич