



МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

АДМІНІСТРАЦЫЯ
ЦЭНТРАЛЬНАГА РАЁНА Г. МІНСКА

вул. Мельнікайтэ, 6, 220004, г. Мінск
тэл. (017) 203 75 10, тэл./факс (017) 306 42 71
e-mail: cen.electron@minsk.gov.by
Р/р ВУ28АКВВ3604000004485100000
у ЦБП № 510 ААТ «ААБ Беларусбанк», г. Мінск,
ВІС АКВВВУ2Х
УНП 100649854, АКПА 04014329

17. 06. 2020 № 1-13/1185/1.2 д
На № _____ ад 1-13/996/2 д

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. МИНСКА

ул. Мельникайте, 6, 220004, г. Минск
тел. (017) 203 75 10, тел./факс (017) 306 42 71
e-mail: cen.electron@minsk.gov.by
Р/с ВУ28АКВВ3604000004485100000
в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск,
ВІС АКВВВУ2Х
УНП 100649854, ОКПО 04014329

(для информирования
заинтересованных)

О рассмотрении обращений

На коллективные электронные обращения в администрацию Центрального района г. Минска и электронное обращение в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома сообщаем.

В рамках капитального ремонта жилого дома № 46 корпус 2 по ул. В.Хоружей предусмотрен ремонт фасадов. На основании технического отчета обследования состояния конструкций жилого дома, в связи с обнаружением на фасадах выветривания раствора швов кладки на глубину до 30 мм (с хаотичным расположением), низкого сопротивления теплопередаче наружных стен, для исключения дальнейшего выветривания швов, а также с целью придания фасадам необходимого архитектурного облика рекомендуется оштукатурить все поверхности наружных стен растворными смесями с последующей окраской стен. Обследования зданий аналогичного назначения, построенных в тот же временной период, показывают, что данный дефект является типовым.

Цветовое решение фасадов согласовано в установленном порядке с комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.


В виду того, что указанный жилой дом не является объектом недвижимой материально-культурной ценности проведения общественного обсуждения на основании положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров от 01.06.2011 № 687, не требуется. Проектные решения согласованы комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, государственная строительная экспертиза проведена в установленном порядке. Проектная

документация не требует дополнительной корректировки и получения дополнительных согласований.

При проведении капитального ремонта жилого дома № 46 корпус 2 по ул. В.Хоружей оригинальная архитектурная концепция здания, а также оригинальные декоративные элементы будут сохранены.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 № 303-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» данный ответ Вы вправе обжаловать в Мингорисполком.

Первый заместитель
главы администрации



В.А.Передня